


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 4年 7月 27日(水曜日) 16時 00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	民間倉庫の一部破損			事故レベル	(技術監理課で記入)	休業見込日数	—
工事概要	水道管布設工事						
事故概要	ダンプトラック(3t)で残土搬出時、交差点を右折しようとしたところ、当交差点は狭隘である為、一度では曲がり切れないことから、切り替える為、後進した。その際、運転者の注意が右後方に向けられ、左前方への注意が疎かになったことから左ミラーを民間倉庫に接触させ破損させたもの。						
事故原因	ダンプトラック(3t)で残土搬出時、道路へ出場しようとし、交差点を右折したところ、当交差点は狭隘である為、一度では曲がり切れないことから、切り替える為、後進した。その際、合図者と運転者の注意が右後方に向けられ、左前方への注意が疎かになったことによるヒューマンエラーが原因である。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・直ちに事故防止会議を開催した。 ・ガードマンの指示のもと、より一層慎重に運転することを徹底した。 ・運転による事故だけでなく、水道工事で頻繁に発生する事故について注意喚起を行い、意識改善及び今後の安全確認の徹底を行った。 						

事故状況図



改善状況図

