

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和4年 9月 8日(木曜日) 13時 00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	携帯電話の損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	歩行者用上屋の新設工事						
事故概要	工事により、誘導ブロックのルート変更を行い、一時的に不要となった誘導ブロックを仮設養生板(樹脂製)により覆っていたところ、台風通過後の強風により当養生板が飛散し、通行中の被災者に養生が絡み、持っていた携帯電話が損傷(液晶に傷)したもの。						
改善策	工事のため一時的に不要となる部分を仮舗装とした。						

事故状況図



改善状況図

工事中の誤誘導を防止するための措置

