


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 5 年 2 月 6 日(月曜日) 14時00分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	民家の塀の損傷			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	試掘工事						
事故概要	作業機械(アスファルトカッター)を積んだトラック(2t)を移動させる際、民家の塀に車体が接触し損傷させた						
事故原因	塀とリフト端の位置をトラック運転者が見誤ったことによるもの						
改善策	① 作業前に全員で周辺を詳細に確認、注意を喚起する。 ② 作業機械の移動等の際は、合図者を配置、合図者不在の時は操作しないなどを徹底する。 ③ 移動の際は、リフトは折り畳むことを原則とする。困難な場合は運転者・合図者はリフトの先端等に十分注意を払う。						

## 事故状況図



## 改善状況図

## 安全対策の確認状況(現地)

