


公共工事等事故情報

事故分類	死傷公衆災害	発生日時	令和 5年 2月22日(水曜日) 14時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	第三者人身	性別	女性	年齢	不明	業種区分	設備
被災程度	両ひざの打撲、擦り傷及び歯の破折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	無
工事概要	仮設工事						
事故概要	公共施設の利用者の通路となっている道路上に敷設していた仮設ケーブルに、同施設利用者が躓いて転倒し怪我を負った。						
事故原因	敷設した仮設ケーブルに躓きを防止するためにケーブルプロテクタによる養生を施していたが、注意喚起が不足していた。						
改善策	視認性を向上するため、 ・ケーブルプロテクタにマーキング(一定間隔の黄色テープ)を行った。 ・足元注意の標示を設置した。 ・歩行者マットを設置した。						

事故状況図



躓き転倒した

改善状況図

- ①ケーブルプロテクタにマーキング(一定間隔の黄色テープ)
- ②足元注意の標示を設置
- ③歩行者マットの設置

