

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年3月14日(火曜日) 9時30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	電線管の切断			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	掘削(植栽工事)						
事故概要	・植栽予定箇所をバックホウで掘削中にバケットに引っ掛けて、埋設されていた歩道の照明灯用の電線を切断した。						
事故原因	・電線管の側面に護岸の基礎コンクリートがあり、バックホウのバケットの右隅が基礎コンクリートに当たって滑り、そのすぐ横下にあった電線管を切断した。						
改善策	・事故再発防止研修を行った。						

## 事故状況図

埋設管(電線管)切断箇所



## 改善状況図

