


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年3月17日(金曜日) 10時20分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	空線・信号等損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	照明灯の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	掘削 (園路舗装工事)						
事故概要	バックホウでアスファルト舗装にかかる掘削作業を行っていたところ、誤って園路を横断している照明灯の架空線にアームを引っ掛け、照明灯を損傷させた。						
事故原因	・当該地付近では地下埋設物が非常に浅く埋設されていたことから、地下埋設物に注意を集中させるあまり、バックホウオペレータ及び合図者ともに上空への注意がおろそかになったこと						
改善策	・事故再発防止研修を行った						

事故状況図



改善状況図

