


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年8月23日(水曜日) 10時55分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	窓ガラス1枚が割れた			事故レベル	(技術監理課で記入)	休業見込日数	—
工事概要	次郎丸中学校の校舎その他外壁改修工事						
事故概要	外部足場上3階部分において縦樋を解体撤去中、解体した樋を手元から滑り地面に落下させ、樋の破片が1階外部ガラスに接触し、ガラスに亀裂が入った。						
事故原因	解体した樋を、汗に濡れた手袋で掴んだことによる手元からの落下						
改善策	足場上で手元から滑り落ちやすい資材を運搬等する場合、手元の油分などすべりの原因となるものを拭き取ったうえで実施するよう徹底させた。また、資材は確実に保持したうえで慎重に運搬等を行うよう徹底させた。						

## 事故状況図



被災したガラス窓(ガラス撤去後室内側から)



## 改善状況図

### 注意喚起状況

