


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 5年 11月 15日(水曜日) 11時 5分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	挟まれ・巻き込まれ	性別	男性	年齢	21	業種区分	土木
被災程度	軽度の捻挫			事故レベル	I	休業見込日数	0日
工事概要	鋼構造物の塗装及び付随する部品の取り換え						
事故概要	本工事において、作業員(被災者)が2段はしごを使用して約8m下へ降りていた際に、はしごの安全ロックが外れて上部はしごがすべて落ち上部と下段の踏み板に左足を挟まれ受傷した案件である。						
事故原因	上下段の梯子を固定する安全ロックが緩み外れたことにより発生したものと考えられる。						
改善策	使用中に留め具が外れることを防止するため昇降する都度確認する。 はしごの使用中は、安全ロックをばん線で結束しロックが外れないように強固に固定する。 壁つなぎ材によるはしごの固定。						

事故状況図



改善状況図

