


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和5年11月27日(月曜日) 11時30分頃			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	水道管(φ40mm)破損			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	側溝布設工事						
事故概要	側溝布設に伴い床掘作業を行っていたところ、φ40mmの水道管にバックホウのバケットが接触し破損したもの。						
事故原因	バックホウの運転者が埋設物の存在を誤認し、水道管上で、バケット操作が行われたことである。						
改善策	地下埋設物付近の機械での掘削を行う際には、合図者を設置し、合図者の指示を厳守したうえで作業を行う。						

事故状況図

側溝布設に伴う掘削作業中に埋設水道管を破損



改善状況図

