


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 1月 25日(木曜日) 11時 00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	空線・信号等損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	架空線切断			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	防草目的の張りコンクリート工事						
事故概要	バックホウが旋回時にNTT架空線を切断したものの。						
事故原因	合図者及びバックホウ運転者の注意がバケット方向に集中していて架空線への意識が疎かになっていた。						
改善策	作業機械の移動範囲内の架空線等の位置を関係者全員で確認する。 架空線の位置等に、これを認識しやすくなるための表示等を予め行っておく。						

事故状況図

事故発生状況模式図



改善状況図

KY活動における安全確認状況

