


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6 年 1 月 19 日(金曜日) 10 時 30 分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	個人所有のブロック塀の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管布設工事						
事故概要	作業車が後進中にブロック塀を破損させたもの。						
事故原因	作業車の後進にもかかわらず、誘導員の配置が無かったことや運転者の安全確認が不十分であったことが事故に繋がったもの。						
改善策	作業車の移動時には、前進・後進にかかわらず誘導員を配置し周りの安全確認を行う、また運転者については誘導員の指示及び自身による安全確認を行う。						

事故状況図



改善状況図

注意喚起状況

