


# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 6年 1月 11日(木曜日) 14時 15分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	37	業種区分	土木
被災程度	左脛 骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	4日以上
工事概要	歩道橋補修工事						
事故概要	シート養生作業用のロープを軽トラックの荷台から取り上げるために、通行禁止の高さ約80cmの植栽側壁上を移動中に足を踏み外して、左脛を植栽側壁に打ち付けて負傷した。						
事故原因	本来スロープ部を移動しなければならない所、移動式トイレ(軽トラック)を設置していた為フェンスで通行禁止としてある階段部分をショートカットして生垣部分を通行し、植栽を避けようとした所、足を踏み外して負傷した。						
改善策	危険予知訓練で再度通行禁止等の現場のルールを再徹底したうえで、移動式トイレを軽トラックではなく地面に設置することで通行可能して、安全に通行できるように現場養生を変更した。						

事故状況図



改善状況図

