

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 2月14日(水曜日) 11時45分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	水道給水管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物解体工事						
事故概要	バックホウ(0.45m3)による建物解体作業中に水道給水管(φ13mm:鉄管)を破損させたもの。						
事故原因	既存図面中にはメーターボックスを含め給水管等の記載が無かったものの、メーターボックス及び配管の保全に関して発注者監督員への事前協議はなされず、保全しないものとしてすぐ横の建物基礎部をバックホウにより撤去していた。						
改善策	・建物解体作業箇所等に支障となる埋設管などの存在が予想されるときは、撤去等の可否について発注者監督員等を確認を行う。						

## 事故状況図

バックホウ(0.45m3)による建物解体作業中に水道給水管(φ13mm:鉄管)を破損



## 改善状況図

### 改善内容の周知状況



### 現地での安全確認状況

