

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和6年2月9日(金曜日) 14時30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	フェンス基礎の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物外壁改修工事						
事故概要	足場解体後の仮設材を搬出する際に、出入口にあるフェンスに車両が接触した。						
事故原因	運転者の不注意及び現場外に出る際に前進で行えるような駐車を行っていなかった。						
改善策	工事用車両を入出場等させる場合、誘導員等を配置し、運転者はその指示を十分確認し周辺に注意を払いながら徐行により慎重な運転を行うよう改めて徹底すること。また、現場内から一般道路に出場する際は基本的に前進で行えるよう、入場時から車体の方向に留意するよう注意喚起しておくこと。						

事故状況図

フェンス基礎破損箇所



車両接触箇所

改善状況図

事故を踏まえての注意喚起状況

