

公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和6年2月5日(月曜日) 8時45分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	62	業種区分	建築
被災程度	左足首骨折			事故レベル	(技術監理課で記入)	休業見込日数	4日以上
工事概要	建物外壁改修工事						
事故概要	足場上の仮設コンセントを繋ぎ変えるため、外部から足場によじ登ろうとして高さ750mmの単管パイプから踏み外し、転倒した。						
事故原因	足がかりのない不安定な単管パイプをよじ登ろうとしたため、足を踏み外した。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・単管パイプをフェンス内に隠蔽した。 ・災害防止協議会を開催し、事故原因と今後の対策を受注者全体に周知した。 						

事故状況図



改善状況図



単管パイプをフェンス内に隠蔽



災害防止協議会での周知