

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 3月 4日(月曜日) 13時30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	駐輪場屋根変形			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物の外壁改修工事						
事故概要	足場解体作業中、隣接する駐輪場屋根に足場が倒壊し、駐輪場屋根が変形した。						
事故原因	足場解体の際、転倒防止のための十分な仮控えを設けずに作業を行ったことによるもの。						
改善策	安全対策会議を実施し、足場が不安定な場合は転倒防止の仮控えを十分に設けることと解体手順を作業員全員に改めて確認した。						

事故状況図



改善状況図

安全対策会議の実施状況

