


# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和6年10月15日(火曜日) 10時30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	給水管(PPφ20mm)の破損 供給停止1件			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	側溝の新設工事						
事故概要	自由勾配側溝300×500布設に伴うバックホウ0.1m3掘削中に給水管PPφ20mmを破損させた。						
事故原因	GL-1000mmで埋設されている給水管が、官民境界から公道側へ300mm程度の箇所、残置されていた擁壁を上越し、GL-300mm程度で埋設されていた。						
改善策	給水管が埋設されている箇所では、官民境界付近で給水管の土被りが浅くなっていることを予見して、人力掘削にて給水管を確認した後に、重機掘削を行う。						

## 事故状況図



## 改善状況図



掘削時の埋設物付近手掘り状況