



公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 10月 18日(金曜日) 11時 05分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	水道給水管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	管布設工事						
事故概要	掘削作業中、バックホウのバケットに、水道給水管を引っ掛け、破損させた。						
事故原因	埋設管位置は事前協議で把握しており、当日の朝礼にて埋設管位置確認を行ったが、掘削作業中、水道管の埋設テープが、設置されてなく人力でなく機械掘削で掘り下げた為、水道給水管を破損させた。 また、朝礼時に埋設管関係の説明はおこなったが、地上マーキングを怠った。						
改善策	事前に埋設管の地上マーキングを行い、朝礼時にて埋設管の種類、位置や深さを再度説明を行い、周知徹底を図るとともに、埋設管付近は人力にて掘削を行い慎重に作業行う。						

事故状況図



改善状況図

