

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年11月 5日(火曜日) 8時50分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	門柱角部の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	施設の改修工事						
事故概要	ラフタークレーン(25t)が敷地内に進入中、車体左後方向のアウトリガー収納部を門柱に接触させ破損させた。						
事故原因	クレーン運転手から門柱が死角となっており、誘導員を1人つけていたが学校関係車両の誘導に気を取られ、クレーンが安全に進入できているかの確認が不十分だったことによるもの。						
改善策	大型車両の校内への進入、退出時に交通誘導員を2名つけて安全な誘導を以後行っている。						

事故状況図



改善状況図

