


## 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和6年9月20日(金曜日)15時53分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	倒壊	性別	男性	年齢	72才	業種区分	土木
被災程度	左太腿・右膝・左肩関節・左肘関節打撲			事故レベル	I	休業見込日数	0日
工事概要	既存鋼管杭撤去作業						
事故概要	被災者与其他1名(計2名)が、それぞれ既存杭のガス切断を行い、杭切断を確認したバックホウのオペレータが杭を地面に倒す作業を行っていた。 作業員Aの切断作業が完了したことを確認して、バックホウにて杭を倒す作業を開始したところ、杭の転倒方向を誤り、既に切断した杭に接触し、さらにその杭が隣で作業している被災者に接触し負傷したものの。						
事故原因	重機作業により既存杭を倒す際に、周囲の確認と人払いを徹底できていなかった。						
改善策	杭切断後に何らかの衝撃で杭が倒れ、作業員が被災することのないよう、杭は1本ずつ切断することや、機械により杭を倒す際は、作業員が確実に退避場所への避難した後に行うこと、また、杭切断時の作業エリアの明示等、人払いの徹底について、作業手順書の改訂を行った。 改訂した作業手順書を基に、作業手順の周知徹底・事故概要の周知・再発防止策に関する安全教育を実施した。						

## 事故状況図



## 改善状況図

[illegible]

### 安全教育实施状况



### 作業員の退避状況



## 作業エリア明示

