


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年10月28日(月曜日) 10時00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	民有地擁壁の一部破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	地質調査業務委託						
事故概要	標準貫入試験の準備作業中にハンマー(重量約63.5kg)を沿道の民有地擁壁に接触させ、これを破損した。						
事故原因	ハンマーを巻き上げる際に、巻き上げ用のロープを持つ手を離してしまったため、ハンマーが落下し、コンクリート壁面に当たったもの。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・ロープ巻き上げの際に、手元の確認を行うとともに、滑り止め付きの手袋を使用するよう改善した。 ・ロープが摩耗し、滑り易くなっていないか、事前チェックを徹底する事について再確認した。 ・ハンマーのセッティング時には、落下防止のためのウインチを使用することとした。 						


事故状況図



落下状況



改善状況図



改善策検討安全会議

