

公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 6年 12月 4日(水曜日) 15時 50分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	40	業種区分	設備
被災程度	右肩脱臼骨折、右上腕骨頭大結節骨折			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	電気設備の改造工事						
事故概要	脚立を使用して電線管支持材を壁面に取り付ける作業をしていたところ、脚立から降りるときに足を踏み外して転落したものの。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> 作業時に使用していた工具を右手に持った状態で脚立を降りようとしたため、足を踏み外した際にバランスを崩して転落した。 降りるときに脚立を押さえておく補助者を付けておらず、一人で降りようとした。 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 脚立使用時に補助者を配置するようにした。 手に何も持たず、両手を使用して脚立の昇降をするように指示した。 						

事故状況図

②

脚立に右脚が絡まったまま、脚立ごと後方に




右手に工具
(電動ドライバ)を
所持していた

①

脚立から降りようとした際に
5段目と4段目の間に右脚を
踏み外しバランスを崩した。

改善状況図



脚立使用時に補助者を配



昇降時には両手を使用