

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和6年11月27日(水曜日) 9時20分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	—			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建築物における屋上防水改修工事						
事故概要	荷揚げに使用する25tラフタークレーンの搬入に際して、前方、後方に1名ずつ誘導員を配置していたが、場内を右折した際にクレーン左側後方部分が、駐車場に設置されているU字車止めバリカーに接触し、破損させた。						
事故原因	クレーン運転者の後方確認ミス、誘導員の適切な誘導が行われていなかったことにより、U字車止めバリカーに接触したものと考えられる。						
改善策	その日のうちに関係者を集め、再発防止を再確認させるとともに、翌日の朝礼にて全員に周知をさせる。 また、敷地内では誘導員配置のもと、必ず周囲を確認し、資機材等の搬入を行うように指導した。						

事故状況図



改善状況図



再発防止協議会実施状況