

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 6年 12月 3日(火曜日) 14時 00分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	埋設配管の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物新築工事						
事故概要	側溝仮撤去中に近接していた散水栓の配管に、基礎コンクリートの破片が接触し配管を破損させたもの。						
事故原因	配管と近接している場所での掘削作業であることに対する認識が不足し、注意力が欠けていた。						
改善策	やむを得ない露出管傍での作業については、防護措置を必ず行い、慎重に作業を行うこととした						

事故状況図

事故状況再現



VS側溝の基礎が滑り

配管亀裂箇所



処理水配管

改善状況図



バルブ設置箇所