

# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 7年 1月17日(金曜日) 2時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	転倒	性別	男性	年齢	46	業種区分	土木
被災程度	肋骨3本骨折			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	U字溝の交換						
事故概要	本件は作業員(被災者)が、移動中に消火栓のパイプ上に足を載せたところ、足を滑らせて転倒し受傷した案件である。						
事故原因	本件事故は、被災者が昇降階段を使用せず、当パイプ上に足を載せた不安定な体勢で待避所に降りようとしたことにより発生したと考えられる。						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業前のKY活動等の場で、関係者全員により当日の作業における安全な移動経路を確認。</li> <li>・移動経路の足元などが十分視認できるよう照明施設の追加。</li> </ul>						

## 事故状況図



## 改善状況図

### 【追加照明設置】



### 【KY活動時での移動経路確認】

