

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 1月 31日(金曜日) 16時 30分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	底の一部の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物新築衛生設備工事						
事故概要	作業員が残土搬出作業時にバックホウのアーム部が底に接触し、破損させた						
事故原因	バックホウの上部の確認不足 建築JVから行われた安全指導の、末端職員への周知不足 バックホウの外側から残土搬出作業中の安全確認を行う作業員を配置していなかった						
改善策	周囲の確認をして作業を行うため、バックホウの外側から安全確認を行う作業員を配置する バックホウの大きさを小さいものに変更する 安全指導の周知を徹底する						

## 事故状況図



## 改善状況図



KY活動実施状況  
安全指導の周知を徹底