


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 1月16日(木曜日) 1時40分			工事関係者区分	元請け
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	隣地境界ブロックの破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	遠方監視制御装置(テレメータ)移設工事						
事故概要	既設テレメータ基礎を撤去中、バックホウのバケットが隣地境界ブロックに接触し破損させたもの。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・既設テレメータ基礎を動かす際、隣地境界ブロックと既設テレメータ基礎との間の距離の確認及び、その間でバックホウバケットの操作が可能かの確認を怠り安易に作業を行ったこと。 ・バックホウ運転者と合図者との連携が取れていなかったこと。 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・社内安全教育を実施し、周囲の工作物破損の再発防止に係る意識の向上を図ること。 ・施工日ごとの作業範囲内における周辺工作物の有無の確認及び、機械作業時は運転者と合図者との連携を確実にすること。 						

事故状況図



改善状況図

安全教育実施状況

