




# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和7年2月28日(金曜日) 15時0分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	窓ガラス1枚の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建築物における外壁改修工事						
事故概要	外部足場解体作業時に作業員が上下間で資材の受け渡しを行っていたが、外部足場2段目での資材受け渡し時に足場床面に資材を落下させ、建物側へ跳ね返った際に、1階住戸バルコニーのガラスに接触し、破損させた。						
事故原因	足場解体作業時の資材受け渡し時における合図・声掛け不足と考えられる。						
改善策	その日のうちに関係者を集め、再発防止を再確認させるとともに、翌日の朝礼にて全員に周知をさせる。 また、資材受け渡し時には必ず声掛け・合図を徹底するように指導した。						

## 事故状況図



## 改善状況図

