


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7 年 2 月 27日(木曜日) 15時10分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	民地ブロック塀破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	側溝改良工事						
事故概要	側溝の布設作業を行っていて、作業に用いていた上記バックホウを一旦後進により道路対面側の交差点角部に左側に寄せながら停車させようとした。その際、バックホウのアームは折りたたんでいたが車体左側を向いていた。バックホウの後方には一般車両(軽トラック)が停車していて、運転者はこれに接触させないように特に後方に注意を向けていたため、前方左側にあったアームが沿道の民家ブロック塀に接近しているのに気付かず接触した。						
事故原因	バックホウを後進により移動させていた際、運転者による周辺確認が十分でなかったことが事故の原因である。						
改善策	工事区域等で作業機械を移動等させる際には、合図者を配置し運転者及び合図者ともに作業機械周辺をくまなく確認しながら慎重に移動させるよう徹底することとした。						

事故状況図



改善状況図

