


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 2月 27日(木曜日) 11時 50分			工事関係者区分	三次下請
事故区分	その他の物損	性別	—	年齢	—	業種区分	設備
被災程度	フェンス上部の損傷(曲がり)			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	施設の設備更新工事						
事故概要	仮設プレハブ倉庫をフォークリフトにて搬出中に、倉庫のバランスが崩れ 場内フェンスに接触し、フェンスが損傷した。						
事故原因	当初クレーンにて倉庫を搬出予定であったが、作業員の独断にて、単独でフォークリフトでの移動(予定 外作業)を行ったことが主な要因であると考えられる。						
改善策	予定外作業の禁止の再徹底について、本事案を用いた安全教育を実施した。 作業員単独での作業とならないよう、複数人での管理体制を構築した。						

事故状況図



事故発生状況



改善状況図



再発防止安全教育