

公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和7年2月18日(火曜日) 15時30分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	建設機械等	性別	男性	年齢	29	業種区分	土木
被災程度	右足甲の打撲			事故レベル	I	休業見込日数	1日
工事概要	管布設工事(舗装本復旧)						
事故概要	・表層転圧作業の中で被災者がアスファルト合材の敷均し作業中、転圧機に背を向けた状態で右足を後ろに引いた際に転圧機の作業範囲内及び死角に入ってしまったため、被災者の右足と接触し負傷させたもの。						
事故原因	・転圧機オペレータ及び被災者ともに、周囲の状況に十分把握ができていなかったこと。 ・近接して機械及び人力による作業が行われていたこと。						
改善策	・基本的に近接して機械及び人力による作業は行わないこと。 ・やむを得ず近接せざるを得ない場合は合図者を配置するなど、双方への指示及び誘導を徹底すること。						

事故状況図

【状況写真①】



【状況写真②】



改善状況図

【事故再発防止協議】

