

公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 7年 3月 4日(火曜日) 11時 15分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	倒壊	性別	男性	年齢	30	業種区分	建築
被災程度	鼻骨骨折			事故レベル	I	休業見込日数	0日
工事概要	新築工事						
事故概要	可動式防音格納庫を移動させる際に根巻単管とローリングストッパーを外し動かし始めたところ、M字に崩れました。 その際に作業員が鼻をぶつけ負傷しました。						
事故原因	・防音格納庫を移動する際の、作業手順を間違えてしまった。また、全作業員への周知不足であった。(根巻単管をはずしたまま移動させてしまった。)						
改善策	・防音格納庫を補強し、作成し直した。 ・防音格納庫を移動する際の、作業手順を全作業員に周知した。 ・当日の予定にない移動が生じないように、防音格納庫の配置計画を再確認した。						

事故状況図



改善状況図



▲補強材取付

