

公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 7年 3月 18日(火曜日) 10時 30分			工事関係者区分	三次下請
事故区分	転倒	性別	男性	年齢	72	業種区分	建築
被災程度	首の擦り傷、軽傷			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	建物改修工事						
事故概要	撤去作業中に当事者が撤去した金属板を踏み、滑って転倒した。 その際、後ろ向きに倒れ、後頭部はヘルメットで保護されたが、ヘルメットサイズ調整のヘッドバンドが首付近で擦れ、擦り傷を負った。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・被災者が集積場所に資材を運搬する際、安全通路でない通路を通行したこと ・足元への注意が不十分であったこと 						
改善策	① 安全な作業通路を確保のため、作業通路内に資材、解体材、道具等を置かない事を周知する。 また、その通路の通行を徹底すること。 ② 新規教育、KY活動時に安全衛生教育を十分に行うこと。						

事故状況図

撤去作業中に当事者が撤去した金属板を踏み、滑って転倒した。



改善状況図

再発防止協議会の実施

