

公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和7年4月21日(月曜日) 8時 30分			工事関係者区分	四次下請
事故区分	その他	性別	男性	年齢	36	業種区分	建築
被災程度	右足 大腿骨 骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	130
工事概要	建物新築工事						
事故概要	資材を搬入し工事用ロングリフトからの荷取り作業中 被災者は荷取ステージよりの昇降タラップを使用せず、近道行動を行い、荷取ステージ高さ1.77m下の8階床へ飛び降りた際、右足 大腿骨を骨折した。						
事故原因	被災者は荷取ステージ横に設置してある昇降ステップを使用せず近道行動を行いステージより飛び降りた。						
改善策	工事関係者へ現場朝礼・現場職長昼礼 等にて近道行動の禁止を周知すると共に、足場渡りの昇降タラップ設置表示(見やすい看板表示)を明確に行う。 又、新規入場者教育資料に近道行動の禁止の追記して入場教育を行う。						


事故状況図

現場の事故状況説明写真



改善状況図

改善:新規入場者教育資料へ近道行動禁止項目の追記



※近道行動の禁止

改善:現場朝礼での安全行動の周知



改善:現場職長昼礼での安全行動の周知



改善:昇降タラップ明確な表示

