


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和7年4月8日(火曜日) 1時 45分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	沿道看板の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管布設作業						
事故概要	作動中のバックホウ(0.1m3)が、アームを店舗看板に接触させこれを破損した。						
事故原因	歩道内に地下鉄出入り口があり、幅員が狭隘になっていたため、アームを旋回させることができず、掘り上げた土砂はアームを伸ばすなどして前方ダンプトラックに積み込んでいた。また、当歩道はインターロッキング舗装がなされていて、掘削作業にあたり一旦インターロッキングを撤去していたが、沿道部については店舗構造物への影響を避けるため一部残っていた。そのようななか、バックホウがインターロッキングの段差(約6cm)を下りたことによりアームが沿道側に少し近づき被災した看板に接触させたものである。						
改善策	周囲の構造物だけでなく、段差等も含めて事前確認を行うよう指導した。また、運転を開始する前に周囲の確認を行い、運転者は合図者の指示に従うよう指導を行った。						

事故状況図



改善状況図

