


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和7年4月5日(土曜日) 5時 00分			工事関係者区分	元請け
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	沿道テント看板の破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	埋設管布設作業						
事故概要	歩道内を移動中のダンプトラック(4t)が、サイドミラーを店舗看板(軒部テント)に接触させこれを破損した。						
事故原因	歩道内に地下鉄出入り口があり、幅員が狭隘になっていたため、出入り口に注意を集中させていて反対側のミラーが軒部テントに接近していることに気付かず接触させたものである。当ダンプトラックには合図者が配置されていたが、同様に注意を地下鉄出入口に向けていたため制止できなかった。						
改善策	作業機械が作動する範囲の構造物等の確認を行い、ミーティング等で周知し、注意喚起を徹底するよう指導を行った。また、運転を開始する前に周囲の確認を行い、運転者は合図者の指示に従うよう指導を行った。						

事故状況図



改善状況図

