


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和7年5月23日(金曜日)11時00分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	電気	性別	男性	年齢	18	業種区分	設備
被災程度	左手中指の骨折			事故レベル	I	休業見込日数	0日
工事概要	設備更新工事						
事故概要	床面から高さ約3mの位置でホール内に向けられて据付けられていた既存スピーカーの撤去作業時、設置場所から降ろす際に、被災者がスピーカーを保持しやすいよう左手の指をスピーカーの端子間に差し込んでいたため、降下し始めた瞬間指に急激な負荷がかかり中指が骨折したもの。						
事故原因	被災者がスピーカーの指が掛かりやすい場所に手を伸ばしていた状態で、スピーカーの降下をさせたことにより発生したと考えられる。また、被災者の経験が十分でなく、そのような者に対する周辺作業員の監視が十分でなかったことも事故に至った要因となったと考えられる。また、スピーカー設置場所の上部に吊り下げるための金具等が無く、補助器具が使用できていなかったことも要因と考えられる。						
改善策	・重量物を降下させるなどの作業の際は、チェーンブロック等補助器具の使用や、声掛けの徹底を行う。 ・災害防止協議会にて、同現場の他工事についても、不安全行動や不安全状態が生じないよう声掛けやパトロールを行い、相互の安全確認をするよう共通認識を持つ。						

事故状況図



既設スピーカー
(撤去後)



スピーカーの端子間に
指を差し込み作業

改善状況図

