

公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 7 年 6 月 13 日(金曜日) 11時 20分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	墜落・転落	性別	男性	年齢	40	業種区分	設備
被災程度	左すね切傷			事故レベル	I	休業見込日数	0
工事概要	機械設備工事						
事故概要	工事のため作業床設置を行っていた作業員が、作業床移動中に足を滑らせて約0.9m落下。その際、下部配管サポート(L型鋼)に左すね部を強打し負傷したもの。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・当初、グレーチングを槽全体に敷設し作業を行う予定であったが、グレーチングの納期が遅れたため簡易的な作業床を作業箇所(槽の1/4程度の為、開口部あり)のみに敷設し作業を行った。その結果、作業員が、作業床を移動中に足を滑らせて開口部に落下(約0.9m)してしまった。 ・作業床が雨で濡れて滑りやすくなっていた。 ・作業床の高さが約0.9mで高所作業ではなかったため、危険意識が低かった。 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・グレーチング納入後(6/18納入)槽全体に敷設し開口部がない状態で作業を行う。 ・高さ2m未満における類似災害事例をもとに災害の危険性について全作業員に研修を行う。 						

事故状況図



改善状況図

