


公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 7月 3日(木曜日) 9時25分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	断水1件			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	側溝布設工						
事故概要	側溝布設に伴う床掘中に、当日(7/3PM)移設予定の給水管止水栓にバケットをひっかけて破損させたもの。						
事故原因	<ul style="list-style-type: none"> ・事前に試掘で埋設物の位置(深さ)を確認していたにもかかわらず、路面上にマーキングしていなかったこと ・作業従事者に対して朝礼等で給水管の破損防止に向けた意識向上を促してなかったこと ・手掘りせず近道行為であったこと 						
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・埋設物位置(管種、管径、深さ)を路面上に細かくマーキングする。 ・朝礼および作業前ミーティングにおいて、作業従事者すべてに破損防止の意識を周知徹底する。 ・近接箇所は手掘りを行い、慎重に掘削する。 						

事故状況図



改善状況図



路面マーキング



作業前ミーティング状況



手掘り状況