

# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 7年 8月 1日(月曜日) 10時 40分			工事関係者区分	二次下請
事故区分	工具等取扱	性別	男性	年齢	42	業種区分	建築
被災程度	右足挫創			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	30日
工事概要	便所改造工事						
事故概要	作業員がコンクリートブレーカーを用いて部屋角部の床コンクリートを研る作業を行っていた際に、自身の右足にブレーカーを接触させ負傷した。						
事故原因	通常であれば操作しやすい器具に変更して行う作業を、重量のあるブレーカーを用いて行ったことから、ブレーカー先端が足に向かって動いたときに制動できずに事故に至ったものと考えられる。						
改善策	器具の適切な使用について作業員に周知し注意喚起を行った。						

事故状況図



改善状況図

