

# 公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和 7年 8月 12日(木曜日) 16時 40分			工事関係者区分	
事故区分	その他	性別	—	年齢	—	業種区分	建築
被災程度	ガラス破損			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物の外壁改修工事						
事故概要	外部足場仮設作業時、足場2段目にいた作業員が3段目にいた作業員に足場部材を手渡そうとしていたとき、3段目作業員が部材を十分に保持する前に受け取った旨の発声をした。そのため2段目作業員が部材から手を離したことから部材が落下し1階窓ガラスに接触したものの。						
事故原因	部材を受け取る側の作業員が、部材を確実に保持する前に受け取った旨の発声をし、受け渡す側も受け取ったことを十分確認せず部材から手を離したことが原因と考えられる。						
改善策	足場仮設時に上下作業員間で足場材の受け渡しの声掛けを行わせる場合、受け取る側の作業員は確実に保持した後に受け取った旨の発声を行うこと、渡す側の作業員は相手方が保持したことを確認したうえで手を離すことについて改めて徹底させる。						

## 事故状況図



## 改善状況図

### 【再発防止に向けた注意喚起状況】

