

公共工事等事故情報

事故分類	死傷公衆災害	発生日時	令和 7年 9月 8日(月曜日) 15時 10分			工事関係者区分	元請け
事故区分	第三者人身	性別	女性	年齢	8	業種区分	土木
被災程度	1名が頭部を負傷			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	-
工事概要	外構工事						
事故概要	工事箇所を囲うためパネル(H=1.8m)を設置中、固定が十分でなく風で倒れ、通行者に覆いかぶさる形となったもの。						
事故原因	固定をせずに先にパネルを立てて並べてしまったこと、また、通行者がいない時間帯に当該範囲の作業を終わらせなかったこと。						
改善策	通路範囲は、H=1.2m程度のネットフェンス及び内側にA型単管バリケード(H=0.7m)を補強として配置し、また、倒壊を起こさないように作業中においても確実に固定すること、設置作業は極力通行者が少ない時間帯に行うこととした。						

事故状況図



改善状況図

