


公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 7年 10月 14日(火曜日) 10時 30分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	倒壊	性別	男性	年齢	41	業種区分	土木
被災程度	左脛骨腓骨骨折			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	全治2か月
工事概要	管改良工事						
事故概要	資材置場にて、充填材(1袋/500kg)のブルーシートによる養生を行っていた際、2段に積み重ねている充填材の上部が荷崩れを起こし被災者の下半身が下敷きとなった。						
事故原因	・被災者本人がブルーシートを充填材の前方から後方にかけて養生していた際、中央部のブルーシートが充填材上部に部分的に引っ掛かり、その引っ掛かりを直す為ブルーシートを後方から引っ張った所、充填材の上部が荷崩れを起こした(動線図参照)。 ・充填材が倒れるという認識がなかった。 ・充填材が不安定な積み方になっていた。						
改善策	事故後の措置として ・事故後の対応として2段積みされていた充填材の袋を1段に積み替えを行った。 再発防止策として ・充填材の2段積みは行わないこと。 ・充填材を設置する際は接地面が平らに整地されているか確認すること。						

事故状況図



改善状況図

**改良後の保管状況
(安定した状態で保管する)**

