

公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 7 年 10 月 13 日(月曜日) 12時 50分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	飛来落下	性別	男性	年齢	56	業種区分	土木
被災程度	下腹部・大腿静脈損傷			事故レベル	Ⅱ	休業見込日数	10日
工事概要	建物解体工事						
事故概要	建物(RC造2階建)を取壊し中に、粉塵飛散防止の為の散水作業を行っていた作業員に鉄筋が飛んできて右下腹部を裂傷した。						
事故原因	飛来物に対する対策がなされていなかったため。						
改善策	<ul style="list-style-type: none">・散水車には専用の前掛けを着用させることとした。・飛来物対策として、脚立を利用した飛来物よけを作成した。・重機との離隔を十分確保することを徹底するよう指示をした。・新記入所者教育、KY活動等の見直し徹底を指示した。						

事故状況図



改善状況図

安全対策打ち合わせ状況

飛来飛来物よけ



