

# 公共工事等事故情報

事故分類	労働災害	発生日時	令和 7 年 10 月 21 日(火曜日) 13 時 5 分			工事関係者区分	元請け
事故区分	工具等取扱	性別	—	年齢	—	業種区分	
被災程度	廊下の一部が焦げる			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	建物改修工事						
事故概要	ビニル床シートの立上りの施工中、ガストーチを誤って転倒させ、近くに置いてあった清掃用のアルコールが倒れ、こぼれたアルコールに引火、さらに近くにあったゴミ袋に引火した。また、受注者作業員は、焦って水を汲みに行こうとして、閉めていた工事用仮設扉を開けたところ、引火したゴミ袋が風に乘って廊下まで飛散し、落下して廊下床材の一部を焦がしたものである。						
事故原因	火気使用時に、周囲に可燃物を置いて作業をしていたことが原因である。 また、消化のため水を汲もうと工事用仮設扉を咄嗟に開けてしまったことが原因である。						
改善策	火気使用時は、施工範囲の近くに可燃物を置かず、周囲の片づけを徹底すること。 また、万一の火災等発生の際に備え、消火器等を配備し、外部への延焼防止対策等をあらかじめ定め、関係者全員に周知しておくこと。						

事故状況図



改善状況図

