

公共工事等事故情報

事故分類	物損公衆災害	発生日時	令和7年11月28日(金曜日) 21時40分			工事関係者区分	一次下請
事故区分	埋設物等損傷	性別	—	年齢	—	業種区分	土木
被災程度	断水1件			事故レベル	I	休業見込日数	—
工事概要	ボックスカルバート工						
事故概要	汚水取付管の布設替に伴いバックホウを用いての掘削作業中に、水道給水管にバケットをひっかけ破損させたもの。						
事故原因	作業を急ぐあまり水道給水管の近傍までバックホウによる掘削作業を行っていたため発生したもの。						
改善策	地下埋設物の存在が予想される位置において掘削作業等を行う際は、掘削断面内は埋設管を確認しながら人力で掘削するなど、慎重に作業を進める。						

事故状況図

改善状況図

手掘り状況