

※発注品の「型式・材質・納期・仕様書記載品以外の同等品認定・その他の内容」等について疑義がある場合は、事前に仕様書記載の担当課へ直接問い合わせること(但し、担当者が一時不在や施設により平日閉庁の場合があるので注意すること)。
担当課の事前承認なき場合は、仕様書記載どおりに履行すること。
見積時の質疑・同等品認定、随意契約同への無承認事項の記載、落札後の条件変更等は認めない。

1

令和 8 年度

消防用ホース (1.3MPa) (1) 外 1 件

仕様書

品 名 消防用ホース (1.3MPa) (1)
外 1 件

履行場所 福岡市消防局本部及び 7 消防署

履行期間 契約締結の日から
令和 9 年 3 月 12 日 (金) まで

担 当 課 消防局総務部管理課

電話番号 092-725-6541

福岡市消防局

1 規格及び表示

- (1) 消防用ホースには自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示<消>及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した表示<NS>が付されていること。
- (2) 消防用ホースと結合金具の装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格した表示<認>が付されていること。
- (3) 結合金具には自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示<消>及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した表示<NS>が付されていること。
- (4) 以下の条件を満たしたものであること。
 - ア ジャケットが国内で製織されていること
 - イ 内張りが国内で製造されていること
 - ウ 内張りの加工が国内でされていること
 - エ 自主表示の検査が国内でされていること日本消防ホース工業会会員である製造会社のホースとし、上記4つを満たしている証明であるJFH表示をホースに記載すること。

2 購入数量及び諸元

- (1) 購入数量
 - ① 消防用ホース (1.3MPa) (1)・・・20本
 - ② 消防用ホース (1.3MPa) (2)・・・10本
- (2) 口径
 - ① 消防用ホース (1.3MPa) (1)・・・65mm
 - ② 消防用ホース (1.3MPa) (2)・・・50mm
- (3) 使用圧 1.3MPa
- (4) 全長 20m以上21m以内

3 納期限

契約締結の日から令和9年3月12日(金)まで

4 納入場所

福岡市消防局本部及び7消防署(詳細については別途指示)

5 参考品（下記商品と同等品以上）

1.3MPa（65mm及び50mmホース）

- (1) 帝国繊維 NewマイティーA
- (2) 桜ホース スーパーロケット13シグマXアドバンス SRS13
- (3) オカニワ タイゴンライト #200T
- (4) アシモリ Dライトダイヤα
- (5) 初田製作所 ヨコイホース ProSTH13

同等品以上で見積もる場合は、入札の2営業日前17時までに、カタログやサンプル等を持参して、担当課の了承を得ること。

6 仕様

(1) 結合金具

- ① 軽合金、差し込み式
 - ② 取付け……軽合金リング式又は針金巻、端末ハンダ式
- ※強度、安全性等を配慮し入念に施工すること。

(2) 保護布

- ① 寸法
結合金具から350mm以上もうけたもの。（別図参照）
- ② 保護布の色は白とする。

(3) ホースの文字記入要領

- ① 別図のホース末端から概ね500mmの口部分に、「1'26」の数字を記入すること。
- ② 文字は油性ペンキ又は、これに類するものにより表示すること。
- ③ 文字の色は黒色とする。
- ④ ホースの中間部には、中心を印す黒色ライン（幅10mm～20mm）を記入すること。（表裏）
- ⑤ 消防局が指示するホースに「福岡国際空港株式会社地域共生事業費助成」の文字を記入すること。

なお、文字は油性ペンキ又はこれに類するもので、色は黒色とする。

また、記入場所は、別途指示する。

7 検査

検査は、規格及び員数検査を行う。

8 契約範囲

- (1) 本品は、納品完了の日からさかのぼり、6ヵ月以内に受検したものであること。
- (2) 品名等に変更が生じた場合（製造中止を含む。）は、「3. 品名」に定める品名同等以上の性能を満たす新しい品名とすることができる。その際は、当局と事前に協議を行うこととする。

9 保証

材質不良等による破損等の不具合箇所が発生した場合は、無償にて速やかに取り換えを行うこと。なお、その保証期間は1年以上とする。

別 図

