

城南市民プール大規模改修電気工事 工事概要

1 事業概要

城南市民プールの老朽化に伴う大規模改修工事に係る電気工事一式を行うもの。

用途 : 市民プール
構造 : 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 2階建
延べ面積 : 2,580㎡(延べ床)

2 当工事内容

(1) 工事名 城南市民プール大規模改修電気工事
(2) 工期 令和4年7月12日から 令和5年3月15日まで
(3) 工事費 85,221,400円
(4) 工事内容 城南市民プール老朽化改修に伴う電気工事

- ・受変電設備
- ・幹線動力設備
- ・電灯コンセント設備
- ・火災報知設備
- ・拡声設備
- ・監視カメラ設備
- ・誘導支援設備
- ・テレビ共同受信設備
- ・電気時計設備
- ・その他


(5) 所管 (発注) 市民局スポーツ推進部スポーツ施設課
(設計・監督) 財政局アセットマネジメント推進部設備課

(6) 受注者 株式会社 福博電興 代表取締役 田畑 繁

(7) 特に顕著な事柄

- ・同一敷地内で建築、設備など複数の業者が工事を行うなかで、関連業者と施工協議を密に行い、円滑に工事を進めた。
- ・プールエリアにおいて、塩素による腐食に強い材質を選定するなど、工事完了後のメンテナンスに配慮した提案を行った。
- ・施工条件の変更に対して積極的な対応を行い、休館期間に限られた工程の中で、優れた工程管理を行った。
- ・工事関係書類の整理が模範的であり、現場の出来栄も良好であった。

3 位置図



4 工事完成状況


外観



プール



多目的室



ロビー



見学スペース



電気室

